

Krzeszowice, 10.12.2018 r.

Komunikat dotyczący jakości wody basenowej:

WSKAŹNIK: Bakteria Legionella sp.

KOMUNIKAT: na podstawie próby wody nr LW/4133/NS/2018, pobranej z prysznic w szatni męskiej w dniu 27.11.2018 r. stwierdzono skażenie średnie wody użytkowej cwu tj 240jtk/100ml